

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 9/KOT/2025

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Dwa zawory hydrantowe pożarowe ZH-52 wraz z obudową. Obudowa wewnętrzna z regulatorem ciśnienia**

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **S-SZ-ZHPQCONST-W2**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych w obiektach budowlanych zasilające stałe urządzenia gaśnicze wodne.**

Nazwa i adres siedzib producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**PPUH „SUPRON 3” Spółka z o.o.,  
ul. Sadownicza 6, 26-600 Radom, www.supron.pl**

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości własności użytkowych: **SYSTEM 1**

Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa ocena techniczna: **CNBOP-PIB-KOT-2025/ 0427-1005-wydanie 1**

Krajowa jednostka oceny technicznej: **CNBOP-PIB**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: **Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy**

Numer akredytacji: **AC 063**


Numer certyfikatu: **063-UWB-0674**

Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe                                      | Uwagi                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiały                                                                                  | Wykonanie ze stopów miedzi i aluminium                                | Zgodnie z wymaganiami MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. pkt. 3.23.2.1 |
| Konstrukcja<br>Gwinty zewnętrzne                                                           | Zapewnienie możliwości zainstalowania w instalacji wodociągowej ppoż. | Zgodnie z wymaganiami MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. pkt. 3.23.2.2 |
| Konstrukcja<br>Nasada tłoczna                                                              | Wylot korpusu zaworu zakończony nasadą PN-M-51038-T-52-G2-AL-O        | Zgodnie z wymaganiami MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. pkt. 3.23.2.3 |
| Konstrukcja<br>Wrzeciono zaworu                                                            | Zawór hydrantowy typu wzniosowego z gwintowanym wrzecionem (mosiądz)  | Zgodnie z wymaganiami MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. pkt. 3.23.2.2 |
| Konstrukcja<br>Kierunek zamknięcia                                                         | Zamykanie zaworu następuje przez obracanie kółka ręcznego w prawo     | Zgodnie z wymaganiami MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. pkt. 3.23.2.2 |
| Konstrukcja Średnica kółka i siła na kółku                                                 | Średnica kółka ręcznego wynosi 100 mm<br>Siła na kółku ręcznym 36 N   | Zgodnie z wymaganiami MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. pkt. 3.23.2.2 |
| Konstrukcja kątowe położenie króćców                                                       | Króciec wlotowy i wylotowy tworzą kąt 120°                            | Zgodnie z wymaganiami MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. pkt. 3.23.2.2 |
| Odporność na ciśnienie wewnętrzne                                                          | 24 bary przez 60 s – brak wycieków                                    | Zgodnie z wymaganiami MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. pkt. 3.23.3.1 |
| Szczelność zamknięcia                                                                      | 12 bar przez 60 s – brak wycieku wody w miejscach uszczelnianych      | Zgodnie z wymaganiami MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. pkt. 3.23.3.2 |
| Zamek w drzwiach obudowy                                                                   | Otwierany tylko dziobem toporka strażackiego                          | Ograniczenie dostępu do zaworu osób postronnych                     |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja własności użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:  
**Wiśniewski Radosław**  
(Nazwisko i stanowisko)

PPUH „SUPRON 3” Spółka z o.o.  
**Kierownik Montażu i Kontroli Jakości**  
  
mgr inż. Radosław Wiśniewski

Radom, dnia 10.01.2025 r.  
(Miejsce i data wydania)

(podpis)