

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Iekšējā ugunsdzēsības šļūtenu sistēma ar puscieto šļūteni - tips:**

- Nr 1/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (W-25/30)
- Nr 2/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (W-25/20)
- Nr 3/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (W-25/30 G)
- Nr 4/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (W-25/20 G)
- Nr 5/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (W-25/30 G) vertikālā versija
- Nr 6/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (W-25/20 G) vertikālā versija
- Nr 7/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (W-25/30) sānu versija
- Nr 8/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (W-25/20) sānu versija
- Nr 9/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (W-25/30 G) sānu versija
- Nr 10/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (W-25/20 G) sānu versija
- Nr 11/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (Z-25/30)
- Nr 12/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (Z-25/20)
- Nr 13/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (Z-25/30 G)
- Nr 14/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (Z-25/20 G)
- Nr 15/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (Z-25/30 G) vertikālā versija
- Nr 16/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (Z-25/20 G) vertikālā versija
- Nr 17/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (Z-25/30) sānu versija
- Nr 18/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (Z-25/20) sānu versija
- Nr 19/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (Z-25/30 G) sānu versija
- Nr 20/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (Z-25/20 G) sānu versija
- Nr 21/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (Z-25/30) fiksēta versija
- Nr 22/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (Z-25/20) fiksēta versija
- Nr 23/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (Z-25/30) pivot versija Q
- Nr 24/S/CPR/C/LV** - PN-EN 671-1 (Z-25/20) pivot versija

Paredzētais izmantojums: **Fiksētas iekārtas, lai nodrošinātu ēkas iemītniekiem līdzekļus tuvumā esošā ugunsgrēka kontrolei un nodzēšanai.**

Ražotājs: **PPUH „SUPRON 3” Spółka z o.o.,
ul. Sadownicza 6, 26-600 Radom, www.supron.pl**

Ekspluatācijas pastāvīguma novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **1**

Saskaņotais standarts: **EN 671-1:2012**

Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej im. Józefa
Tuliszowskiego Państwowy Instytut Badawczy, Pilnvarotā institūcija nr.
1438, veica novērtējumu un pārbaudi saskaņā ar sistēmu 1, un izsniedza
EK Atbilstības sertifikātu nr. 1438/CPD/1207**

Par veiktspēju:

Pamata īpašības	Veiktspēja	Harmonizētā tehniskā specifikācija
DZĒSAMĀ LĪDZEKĻA SADALE:		
Ugunsdzēsības šļūtenes caurplūdes atvērums	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.2.1
Minimālais plūsmas ātrums	<i>59 l/min pie 0,2 MPa D10</i>	EN 671-1:2012 4.2.2
Efektīvais plūsmas diapazons	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.2.3
Strūklas izvade	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.2.4
DARBĪBAS UZTICAMĪBA:		
Spole - konstrukcija	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.3.3
Spole – rotēšana	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.3.4
Spole - šūpošanās	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.3.5
Spole - triecienizturība	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.3.6
Spole - smagumizturība	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.3.6
Ugunsdzēsības šļūtene – vispārēji	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.3.1
Noslēdzams stobrs - vispārēji	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.3.2
Noslēdzams stobrs - triecienizturība	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.3.7
Noslēdzams stobrs – darbības griezes moments	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.3.8
Ieplūdes aizturvārsts - vispārēji	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.3.9
Ieplūdes aizturvārsts – manuālais ieplūdes aizturvārsts	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.3.10
Ieplūdes aizturvārsts – automātiskais ieplūdes aizturvārsts	<i>Nav veikta pārbaude</i>	
Hidrauliskās īpašības – izturība uz iekšējo spiedienu	<i>1,2 MPa</i>	EN 671-1:2012 4.3.12
Hidrauliskās īpašības – stiprība	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.3.13
SPĒJA IZRITINĀT UGUNSDZĒSĪBAS ŠĻŪTENI		
Spole – atritināšanas spēks	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.4.1
Spole – dinamiskā apstāšanās	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.4.2
Ugunsdzēsības šļūtene – maksimālais garums	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.4.3
DARBĪBAS UZTICAMĪBAS ILGTSPĒJA		
Pārklāto daļu pretestība korozijai	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.8.1
Ūdensteces detaļu pretestība korozijai	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.8.2
Novecošanas testi plastmasas materiāliem	<i>nokārtots</i>	EN 671-1:2012 4.8.3
BĪSTAMAS VIELAS	<i>NPD</i>	

Iepriekš norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam.
Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstijis ražotāja vārdā:
Radosław Wiśniewski
Kierownik działu UR / jakości
(Vārds, uzvārds un ieņemamais amats)

Radom, 5.05.2026 r.
(Izdošanas vieta un datums)

PPUH "SUPRON 3" Spółka z o.o.
Kierownik działu UR / jakości

mgr inż. Radosław Wiśniewski
(paraksts)