

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym typ:**

Nr 25/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-33/30)

Nr 27/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-33/30 G)

Nr 29/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-33/30 G) wersja wertykalna

Nr 31/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-33/30) wersja boczna

Nr 33/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-33/30 G) wersja boczna

Nr 35/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-33/30)

Nr 37/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-33/30 G)

Nr 39/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-33/30 G) wersja wertykalna

Nr 41/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-33/30) wersja boczna

Nr 43/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-33/30 G) wersja boczna

Nr 45/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-33/30) wersja stała

Nr 47/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-33/30) wersja wychyłna

Nr 26/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-33/20)

Nr 28/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-33/20 G)

Nr 30/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-33/20 G) wersja wertykalna

Nr 32/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-33/20) wersja boczna

Nr 34/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (W-33/20 G) wersja boczna

Nr 36/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-33/20)

Nr 38/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-33/20 G)

Nr 40/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-33/20 G) wersja wertykalna

Nr 42/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-33/20) wersja boczna

Nr 44/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-33/20 G) wersja boczna

Nr 46/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-33/20) wersja stała

Nr 48/S/CPR/B - PN-EN 671-1 (Z-33/20) wersja wychyłna

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Bezpieczeństwo pożarowe -Stale instalacje do zapewnienia użytkownikom budynku środków do opanowania i gaszenia pożaru w pobliżu PPUH „SUPRON 3” Spółka z o.o., ul. Sadownicza 6, 26-600 Radom

Producent:

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**

Norma zharmonizowana:

EN 671-1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:


Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszowskiego Państwowy Instytut Badawczy nr notyfikacji 1438, przeprowadził ocenę oraz weryfikację w systemie 1 i wydał certyfikat stałości właściwości użytkowych zarejestrowany pod numerem 1438/CPR/0206

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
PODAWANIE ŚRODKA GAŚNICZEGO		
Średnica węża	spełnia	EN 671-1:2012 4.2.1
Minimalne natężenie przepływu	90 l/min przy 0,2 MPa D12	EN 671-1:2012 4.2.2
Efektywny zasięg rzutu	spełnia	EN 671-1:2012 4.2.3
Prąd rozproszony	spełnia	EN 671-1:2012 4.2.4
NIEZAWODNOŚĆ DZIAŁANIA		
Zwijadło – Konstrukcja	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.3
Zwijadło – Obracanie	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.4
Zwijadło – Wychyłanie	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.5
Zwijadło – Odporność na uderzenie	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.6
Zwijadło – Odporność na obciążenie	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.6
Wąż - Postanowienia ogólne	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.1
Prądownica zamykana – Postanowienia ogólne	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.2
Prądownica zamykana – Odporność na uderzenie	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.7
Prądownica zamykana – Moment obrotowy	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.8
Zawór odcinający wlotowy – Postanowienia ogólne	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.9
Zawór odcinający wlotowy – Ręczny zawór odcinający wlotowy	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.10
Zawór odcinający wlotowy – Automatemyczny zawór odcinający wlotowy	nie dotyczy	
Właściwości hydrauliczne – Odporność na ciśnienie wewnętrzne	spełnia	EN 671-1:2012 4.3.12
Właściwości hydrauliczne – Wytrzymałość	0,7 MPa	EN 671-1:2012 4.3.13
MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA WĘŻA		
Zwijadło – Obciążenie rozwijania	spełnia	EN 671-1:2012 4.4.1
Zwijadło – Dynamiczne zatrzymanie	spełnia	EN 671-1:2012 4.4.2
Wąż – Długość maksymalna	spełnia	EN 671-1:2012 4.4.3
TRWAŁOŚĆ NIEZAWODNOŚCI DZIAŁANIA		
Odporność części powlekanych na korozję zewnętrzną	spełnia	EN 671-1:2012 4.8.1
Odporność na korozję armatury wodnej	spełnia	EN 671-1:2012 4.8.2
Badania starzenia materiałów z tworzyw sztucznych	spełnia	EN 671-1:2012 4.8.3
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE	nie dotyczy	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Dominika Starzomska wiceprezes zarządu
(Nazwisko i stanowisko)

PPUH "SUPRON 3" Spółka z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dominika Starzomska

Radom, dn. 01.06.2020 r.
(Miejsce i data wydania)

(podpis)