


SPOSOBY PODŁĄCZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 25

WERSJA PRAWA

WERSJA LEWA



UWAGA:

HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN-EN 671-1 (hydranty 25) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 1" Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.

W HYDRANTACH TYP PN-EN 671-1 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYJNEJ 2"

Podziałka	Nazwa wytwórcy	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SUPRON 3	Nazwa	Hydrant zawieszany 25 FIT G-UNI	
1:1			Oznac. rys. zestawien.	PN-EN 671-1[Z-25/20G] PN-EN 671-1[Z-25/30G]	Arkusze 1