



**Wszystkie otwory przyłączeniowe do wybicia  $\varnothing 70$ .  
W pokrywie górnej, boku i plecach szafy.**

**UWAGA:**  
HYDRANTY WEWNĘTRZNE 33 SĄ MONTOWANE W SIECI  
INSTALACYJNEJ 2" Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 52  
LUB Z ZAWOREM KULOWYM 33

This document and its contents are the exclusive property of PPUH "Supron 3" Spółka z o.o., and may not be copied, reproduced, transmitted or communicated to a third part, or used for any purpose without written permission.

Nazwa i/lub logo przedsiębiorstwa:		Nazwa rysunku: S-33R-W20-OPP-XXXX S-33R-W30-OPP-XXXX		
		Numer rysunku: PN-EN 671-(W-33/20) ROP PN-EN 671-(W-33/30) ROP		