


**WERSJE WYKONANIA HYDRANTU:**

**prawe:**  
 -przyłącze z prawej strony,  
 -prowadnica węża z lewej strony

**lewe:**  
 -przyłącze z lewej strony,  
 -prowadnica węża z prawej strony

**WERSJA Z ZAWOREM KULOWYM 32.**



\* Wymiary orientacyjne. Dopuszcza się inne położenie zwijadła pod warunkiem zachowania połączenia osi wodnej z zaworem wężem łączącym o niezmiennym przekroju kotłowy na całej długości (bez zagięć, załamów, skręceń)

**UWAGA:**

HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN-EN 671-1( hydranty 33) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 2" Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 52, LUB Z ZAWOREM KULOWYM 32.

Podziałka	Nazwa wytwórcy	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe	Nazwa	HYDRANT WEWNĘTRZNY			
1:1		Suprojekt in Free Online		PN-EN 671-1/2-33/30 wersja wychylna			
		http://www.cadsofttools.com/		PN-EN 671-1/2-33/30 wersja wychylna			
							1