


SYGNALIZACJA OTWARCIA DRZWI



W szafach hydrantowych i w szafach ochronnych istnieje możliwość montażu sygnalizacji otwarcia drzwiczek.

Coraz częściej informacja o otwarciu zaworu czy drzwiczek musi być sygnalizowana do centrali pożarowej SAP. W hydrantach DN 25, DN33 i DN52 oraz w pozostałych szafach oferujemy możliwość montażu dodatkowego wyposażenia spełniającego dodatkowe wymogi dla instalacji ppoż.



Możliwości wykonania:

- sygnalizacja akustyczna bez podłączenia do centrali SAP. Otwarcie drzwi szafy uruchamia zainstalowany wewnątrz alarm zasilany bateryjnie
- zastosowanie styku bez potencjałowego – przycisk ON-OFF. Dostępny w opcji NO lub NC
- zastosowanie dowolnego wyłącznika krańcowego wg specyfikacji zamawiającego