

## ZAWÓR HYDRANTOWY ZH-52 W OBUDOWIE Z REGULATOREM – O STAŁEJ WYDAJNOŚCI




Szafki na zawór służą do zabudowania zaworów hydrantowych pożarowych ZH-52, które są zakończeniem rury wznoszącej suchego/nawodnionego pionu. Przystosowane do pracy w sieci zasilającej o ciśnieniu roboczym od 0,2 MPa do 2,5 MPa.



Zastosowane rozwiązania pozwalają na instalację zaworów hydrantowych 52 w sieci zasilającej o ciśnieniu do **2,5 MPa**.

Więcej informacji na temat [szafek na zawory hydrantowe o stałej wydajności](#).



### Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”:

- § 21. 2 Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 muszą znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach.
- § 21. 3 Zawory 52 lokalizowane w miejscach, w których mogą być narażone na uszkodzenie lub dewastację, umieszcza się **w metalowych szafkach ochronnych** zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym **głowicą toporka strażackiego**.



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. z póź. zm. „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”

- § 10. 1. Producent znakuje wyrób budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do obrotu lub udostępnieniem na rynku krajowym.
- § 14. Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest

obowiązany do dnia **31 grudnia 2020 r.** sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.

- **Załącznik nr 1 pkt. 10:** Stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne). Systemy tłumienia i gaszenia pożaru – elementy składowe: **zawory pożarowe hydrantowe.**

Aby zapewnić spełnienie powyższych wymogów oferujemy zawory hydrantowe 52 wraz z obudową w różnych konfiguracjach. Do wyrobu wystawiamy krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie Krajowego Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0260.

### Wykonanie standardowe:

- blacha stalowa lakierowana [farbą proszkową poliestrową fasadową typ Facade](#). Kolorem standardowym jest kolor czerwony (RAL 3000) i biały (RAL 9003).
- szafki na zawór hydrantowy wykonane są w wersji uniwersalnej: możliwość wyboru strony przyłącza z lewej lub prawej strony. Dodatkowo istnieje możliwość zamiany strony otwierania drzwi: zawór z prawej strony – drzwi otwierane na lewo i odwrotnie.
- zamek OTS – otwierany dziobem topora strażackiego w przypadku zabezpieczenia zaworów o których mowa w Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.



- oznakowanie: znak "Zawór hydrantowy" i znak

Wykonanie	Symbol produktu	Wymiary szafki [mm] (wys. x szer. x gł.)	Ilość zaworów	Ciśnienie robocze	Rysunki techniczne
Zawieszane	S-SZ-ZHPQCONST-Z1	650 x 700 x 250	1 szt.	1,6 lub 2,5 MPa	<a href="#">ZHPQCONST-Z1</a>
	S-SZ-ZHPQCONST-Z2		2 szt.		<a href="#">ZHPQCONST-Z2</a>
Wnętkowe	S-SZ-ZHPQCONST-W1	650 x 700 x 250	1 szt.	1,6 lub 2,5 MPa	<a href="#">ZHPQCONST-W1</a>
	S-SZ-ZHPQCONST-W2		2 szt.		<a href="#">ZHPQCONST-W2</a>

### WARIANTY WYKONANIA

RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98  
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33  
+48 22 619 80 05  
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1  
tel. 61 842 23 00  
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-381 Gdańsk, ul. Droszyskiego 15/A8  
+48 601 759 966  
e-mail: gdansk@supron.pl

*Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!*



[ZH-52 w obudowie >>](#)

## POWIĄZANE PRODUKTY



[Zawór hydrantowy ZH-52 >>](#)



[Klucz do szafy na zawory hydrantowe >>](#)



[Klucz do zaworu hydrantowego 25 i 52 >>](#)



## MOŻLIWOŚCI WYKONANIA

RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98  
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33  
+48 22 619 80 05  
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1  
tel. 61 842 23 00  
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8  
+48 601 759 966  
e-mail: gdansk@supron.pl

*Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!*

**BLACHA STALOWA OCYNKOWANA**

Malowana farbą poliesterową fasadową typ **Facade**. Rozwiązanie odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV

**INOX**

Blacha nierdzewna gat. 304 szlif 240 lub 316L. W środowisku agresywnym (np. pływalnie) stosujemy tylko stal 316 L)

**DOWOLNY WZÓR WYCINANY LASEROWO**

Na drzwiach, przy użyciu wycinarki laserowej możemy wyciąć dowolny wzór, napis, logo

**INDYWIDUALNA KOLORYSTYKA**

Dostępne w kolorystyce z palety barw RAL

**NIESTANDARDOWE WYMIARY**

Możliwość dopasowania wymiarów do potrzeb Klienta

**UNIWERSALNY MONTAŻ**

Bardzo łatwa zmiana strony podłączenia prawa/lewa poprzez obrót szafy o 180°. Otwory przyłączeniowe są zaślepione.

**MASKOWNICE**

Możliwość zastosowania maskownic otworów na zawory hydrantowe

## RODZAJ ZAMKA

**ZAMEK OTS**

Otwierany Toporkiem Strażackim

RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98  
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33  
+48 22 619 80 05  
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1  
tel. 61 842 23 00  
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-381 Gdańsk, ul. Droszysłskiego 15/A8  
+48 601 759 966  
e-mail: gdansk@supron.pl

*Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!*



RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98  
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33  
+48 22 619 80 05  
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1  
tel. 61 842 23 00  
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8  
+48 601 759 966  
e-mail: gdansk@supron.pl

*Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!*