

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3557/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom

stwierdza, że wyrób: Pożarniczy wąż tłoczny z powłoką zewnętrzną do pomp pożarniczych
typ W-52-20-ŁA (Oznaczenie Producenta: WP-52-20-ŁA COLOR)

produkowany przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom

w zakładzie produkcyjnym: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom

spełnia wymagania: pkt. 3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r.,
poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5057/2019 z dnia 07.02.2019 r
2. Sprawozdanie z badań nr 4211/BS/08 z dnia 08.12.2008 r. wykonanych w Zakładzie-Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwożarowych BS CNBOP

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3557/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres ważności świadectwa: od 14.02.2019 r. do 13.02.2024 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 14 lutego 2019 r