

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3584/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom

stwierdza, że wyrób: **Pożarniczy wąż tłoczny z powłoką zewnętrzną do pomp pożarniczych typ W-75-20-ŁA (Oznaczenie Producenta: WP-75-20-ŁA COLOR)**

produkowany przez: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom**

w zakładzie produkcyjnym: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SUPRON 3" Spółka z o.o.
ul. Sadownicza 6
26-600 Radom**

spełnia wymagania: **pkt. 3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5056/2019 z dnia 07.02.2019 r
2. Sprawozdanie z badań nr 4212/BS/08 z dnia 08.12.2008 r. wykonanych w Zakładzie-Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3584/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres ważności świadectwa: od 13.03.2019 r. do 12.03.2024 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępcą Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 13 marca 2019 r.