



AC 063

# CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszowskiego

## PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



### ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

#### Nr 4030/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszowskiego Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SUPRON 3" Spółka z o.o.**  
ul. Sadownicza 6  
26-600 Radom

stwierdza, że wyrób: **Nasada PN-M-51038-T-52-G2-AI-O**

produkowany przez: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SUPRON 3" Spółka z o.o.**  
ul. Sadownicza 6  
26-600 Radom

w zakładzie produkcyjnym: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SUPRON 3" Spółka z o.o.**  
ul. Sadownicza 6  
26-600 Radom

spełnia wymagania: **PN-M-51038:2015-08 Sprzęt pożarniczy -- Nasady**

#### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5472/2020 z dnia 24.01.2020 r
2. Świadectwo pomiaru nr 6/L3/20 z dnia 11.02.2020 r. wykonane przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków oraz sprawozdanie z badań nr 233/A/713 z dnia 07.07.2020 r. wykonanych w Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST”, Lublin.
3. Sprawozdanie z badań nr 68/BS/20 z dnia 05.03.2020 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej BS CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4030/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres ważności świadectwa: od **09.07.2020 r.** do **08.07.2025 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

Zastępca Dyrektora ds. certyfikacji i dopuszczeń  
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 9 lipca 2020 r